



- t0 – Время задержки на включение при подаче питания на устройство – 5 секунд.
- t1 – Время задержки на включение при повышении напряжения.
- t2 – Время отключения при аварии в электросети ($t_2 < 20$ мс.).
- t3 – Время задержки отключения при повышении напряжения.
- t4 – Время задержки на включение при понижении напряжения.
- t5 – Время задержки отключения при понижении напряжения.

Изм.	Исполн.	Изд.	Дата	Устройство защиты электросети Диаграммы работы устройства	Лист	Масштаб	Масштаб
Разраб.					у		
Руч.					Лист	Листов	
Т.эксп.							
Н.эксп.							
Упр.							